

关于长江生态保护.宜宾临港退岸入园项目（一期）- 钢猫科技智能装备产业园项目新增部分保温专业 分包工程公开招选文件答疑的回复（01）

一、安装方式：以粘、钉结合方式与墙身固定。

以粘的方式在彩钢板上热胀冷缩的条件下容易脱落，用钉的方式是空鼓的，请问用什么方式固定？

回复：根据现场试验情况表明，30mm 自带抗裂砂浆表皮的 XPS 板材自身强度足够，采用 L 型固定片和螺栓固定满足设计要求。

二、在清单表上只说了保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm 厚挤塑聚苯板(XPS)带表皮，在图纸上注明了自带保护层。

请问 a、自带保护层是什么材料，是否是耐碱网格布和抗裂砂浆？

b、是否是双面都带保护层？

回复：a、XPS 板材表皮的材质为抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布，厚度不小于 1mm，现场拼装好之后，需对板材拼缝位置进行抗裂砂浆处理。

b、XPS 材料可以单面带表皮，厚度不小于 1mm。

本次答疑回复文件在《宜宾市公共资源交易信息网》E 路阳光、《四川港荣恒创城市建设发展集团有限公司企业官网》、《宜宾港腾建设有限公司企业官网》发布。请各潜在

参选人到港腾国际汽车城四楼经营业务部领取纸质版答疑
回复文件。

四川港荣恒创城市建设发展集团有限公司

2021年8月18日



现场封样样板图：



